

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

Испытательный лабораторный центр

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц:

РОСС.RU.0001.510855

Дата внесения сведений в реестр:

15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Зиннатуллин М.М.

(подпись)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 5526.Л от 30.03.2020**

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников 2 класса:*

*каптаж - родник с. Урмышла "Бухар"*

Тара, упаковка *стерильная, стеклянная тара, ПЭТ*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др: ---

Код пробы (образца) *1.2.20.5526.Л.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"*

*423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

Основание для отбора: *договор от 07.02.2020 г. № 153*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Республика Татарстан, Лениногорский район, каптаж - родник с. Урмышла "Бухар"*

НД на метод отбора пробы (образца): *ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12*

Количество (объем) пробы для исследований *0,5/1,5 литра*

Дата и время отбора пробы (образца) *24.03.2020 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *24.03.2020 16 ч. 00 мин.*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

*24.03.2020 - 30.03.2020*

**Сотрудник, отобравший пробы**

*Медицинский регистратор Ермакова Э.А.*

**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):**

*Акт отбора проб № 557*

Условия доставки *автотранспорт, изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 30.03.2020 № 5526.Л



**САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

| №<br>п/п | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований* |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                          | 4                                 | 5                    | 6                             |

**Код образца (пробы): 1.2.20.5526.Л.П**

|   |           |         |             |       |                             |
|---|-----------|---------|-------------|-------|-----------------------------|
| 1 | Цветность | менее 5 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012,<br>метод Б |
|---|-----------|---------|-------------|-------|-----------------------------|

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

| №<br>п/п | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований* |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                          | 4                                 | 5                    | 6                             |

**Код образца (пробы): 1.2.20.5526.Л.П**

|   |                                       |               |                |                    |                 |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл           | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл           | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (37)            | 4             | не более 50    | КОЕ в 1 мл         | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий  | Не обнаружено | не допускается | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01 |

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

**Дополнительные сведения:\***

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 30.03.2020 № 5526.Л

Стр.2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

Испытательный лабораторный центр

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

в реестре аккредитованных лиц:

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

РОСС.RU.0001.510855

Зиннатуллин М.М.

Дата внесения сведений в реестр:

(подпись)

15.10.2015

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 5527.Л от 30.03.2020**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

колонка с. Урмышла, Дружбы, 2, 3

Тара, упаковка стерильная, стеклянная тара, ПЭТ

Дополнительные сведения о пробе(образце продукции), др: ---

Код пробы (образца) 1.2.20.5527.Л.П

**Наименование и юридический адрес заказчика**

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Основание для отбора: договор от 07.02.2020 г. № 153

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

**Место отбора пробы (образца)**

Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Урмышла, Дружбы, 2, 3

НД на метод отбора пробы(образца): ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для исследований 0,5/1,5 литра

Дата и время отбора пробы (образца) 24.03.2020 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 24.03.2020 16 ч. 00 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

24.03.2020 - 30.03.2020

**Сотрудник, отобравший пробы**

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

**Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):**

Акт отбора проб № 557

**Условия доставки**

автотранспорт, изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 30.03.2020 № 5527.Л



**САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

| №<br>п\п | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований* |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                          | 4                                 | 5                    | 6                             |

**Код образца (пробы): 1.2.20.5527.Л.П**

|   |           |         |             |       |                             |
|---|-----------|---------|-------------|-------|-----------------------------|
| 1 | Цветность | менее 5 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012,<br>метод Б |
|---|-----------|---------|-------------|-------|-----------------------------|

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

| №<br>п\п | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований* |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                          | 4                                 | 5                    | 6                             |

**Код образца (пробы): 1.2.20.5527.Л.П**

|   |                                       |               |                |                    |                 |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл           | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл           | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (37)            | 5             | не более 50    | КОЕ в 1 мл         | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий  | Не обнаружено | не допускается | число спор в 20 мл | МУК 4.2.1018-01 |

\*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

**Дополнительные сведения:\***

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 30.03.2020 № 5527.Л

Стр.2 из 2