

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

Испытательный лабораторный центр

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

в реестре аккредитованных лиц:

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

РОСС.RU.0001.510855

Зиннатуллин М.М.

Дата внесения сведений в реестр:

(подпись)

15.10.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9922.Л от 15.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса:

каптаж - родник "Тукмак очы" с. Каркали

Тара, упаковка *стерильная, стеклянная тара, ПЭТ*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др: ---

Код пробы (образца) *1.2.20.9922.Л.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Основание для отбора: *договор от 07.02.2020 г. № 153*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

каптаж - родник "Тукмак очы" с. Каркали

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район

НД на метод отбора пробы (образца): *ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12*

Количество (объем) пробы для исследований *0,5/1,5 литра*

Дата и время отбора пробы (образца) *09.06.2020 12 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *09.06.2020 15 ч. 15 мин.*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

09.06.2020 - 15.06.2020

Сотрудник, отобравший пробы

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб № 1124 от 09.06.2020г

Условия доставки *автотранспорт, изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 15.06.2020 № 9922.Л



САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.20.9922.Л.П					
1	Жесткость общая	6,30 ± 0,95	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012, метод А
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012, метод Б
3	рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 (издание 2018г.)
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,05	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-2001
5	Фенольный индекс	менее 0,002	не более 0,25	мг/л	РД 52.24.488-2006

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.20.9922.Л.П					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Споры сульфитредуцирующи х клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения: *

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 15.06.2020 № 9922.Л

Стр.2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

Испытательный лабораторный центр

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

в реестре аккредитованных лиц:

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

РОСС.RU.0001.510855

Дата внесения сведений в реестр:

(подпись)

15.10.2015

Зиннатуллин М.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9923.Л от 15.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

колонка с. Каркали, ул. Ленина, 15

Тара, упаковка *стерильная, стеклянная тара, ПЭТ*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др: ---

Код пробы (образца) *1.2.20.9923.Л.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Основание для отбора: *договор от 07.02.2020 г. № 153*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

колонка с. Каркали, ул. Ленина, 15

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район

НД на метод отбора пробы (образца): *ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12*

Количество (объем) пробы для исследований *0,5/0,5 литра*

Дата и время отбора пробы (образца) *09.06.2020 12 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *09.06.2020 15 ч. 15 мин.*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

09.06.2020 - 15.06.2020

Сотрудник, отобравший пробы

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб № 1124 от 09.06.2020г

Условия доставки *автотранспорт, изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 15.06.2020 № 9923.Л



САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6

Код образца (пробы): 1.2.20.9923.Л.П

1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012, метод Б
---	-----------	---------	-------------	-------	-----------------------------

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6

Код образца (пробы): 1.2.20.9923.Л.П

1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 15.06.2020 № 9923.Л

Стр.2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

Испытательный лабораторный центр

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44, факс (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

в реестре аккредитованных лиц:

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

РОСС.RU.0001.510855

Зиннатуллин М.М.

Дата внесения сведений в реестр:

(подпись)

15.10.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9924.Л от 15.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса:

каптаж - родник "Чатра" - с. Каркали

Тара, упаковка стерильная, стеклянная тара, ПЭТ

Дополнительные сведения о пробе(образце продукции), др: ---

Код пробы (образца) 1.2.20.9924.Л.П

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32

Основание для отбора: договор от 07.02.2020 г. № 153

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

каптаж - родник "Чатра" - с. Каркали

423282, Республика Татарстан, Лениногорский район

НД на метод отбора пробы(образца): ГОСТ 31861-12 ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для исследований 0,5/1,5 литра

Дата и время отбора пробы (образца) 09.06.2020 13 ч. 05 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 09.06.2020 15 ч. 15 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности

09.06.2020 - 15.06.2020

Сотрудник, отобравший пробы

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб № 1124 от 09.06.2020г

Условия доставки автотранспорт, изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Протокол от 15.06.2020 № 9924.Л



САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.20.9924.Л.П					
1	Жесткость общая	6,60 ± 0,99	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012, метод А
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012, метод Б
3	рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 (издание 2018г.)
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,05	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-2001
5	Фенольный индекс	менее 0,002	не более 0,25	мг/л	РД 52.24.488-2006

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.20.9924.Л.П					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 15.06.2020 № 9924.Л

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10. Тел.: (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.О.Заместитель руководителя ИЛЦ
Ахметшина Т.Т.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14611.А от 15.06.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 2 класса:
каптаж - родник "Тукмак очы" с. Каркали*

Тара, упаковка: ПЭТ / стеклотара

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

1.20.14611.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

Основание для отбора:

договор от 07.02.2020 г. № 153

Цель отбора: проведение исследований по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ Р 56237-2014

Количество (объем) пробы для испытаний:

1,0 л / 0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

10.06.2020 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

10.06.2020 11 ч. 30 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

10.06.2020-15.06.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

акт отбора проб №1898 от 10.06.2020 г.

Условия доставки:

автотранспорт, изотермическая охлаждаемая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 14611.А от 15.06.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 1.20.14611.А.П

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Сухой остаток(общая минерализация)	388,4 ± 7,1	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Перманганатная окисляемость	2,16 ± 0,22	не более 5	мг/дм3	ПНД Ф 14.2:4.154-99
6	АПВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Брагина М.С.



специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 14611.А от 15.06.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10. Тел.: (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.О.Заместитель руководителя ИЛЦ

Ахметшина Т.Т.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14612.А от 15.06.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
колонка с.Каркали, ул.Ленина, 15*

Тара, упаковка: стеклотара

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

1.20.14612.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

Основание для отбора:

договор от 07.02.2020 г. № 153

Цель отбора: проведение исследований по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ Р 56237-2014

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

10.06.2020 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

10.06.2020 11 ч. 30 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

10.06.2020 -15.06.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

акт отбора проб №1898 от 10.06.2020 г.

Условия доставки:

автотранспорт, изотермическая охлаждаемая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 14612.А от 15.06.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 1.20.14612.А.П

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Брагина М.С.



специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 14612.А от 15.06.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10. Тел. (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Заместитель руководителя ИЛЦ

Ахметшина Т.Т.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14613.А от 15.06.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 1 класса:
каптаж - родник с.Каркали "Чатра"*

Тара, упаковка: ПЭТ / стеклотара

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

1.20.14613.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

Основание для отбора:

договор от 07.02.2020 г. № 153

Цель отбора: проведение исследований по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

*Общество с ограниченной ответственностью "Вода района"
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, Шугурово, Ленина, 32*

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ Р 56237-2014

Количество (объем) пробы для испытаний:

1,0 л / 0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

10.06.2020 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

10.06.2020 11 ч. 30 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

10.06.2020 -15.06.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Медицинский регистратор Ермакова Э.А.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

акт отбора проб №1898 от 10.06.2020 г.

Условия доставки:

автотранспорт, изотермическая охлаждаемая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 14613.А от 15.06.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 1.20.14613.А.П

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность по каолину при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Сухой остаток(общая минерализация)	361,2 ± 7,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Перманганатная окисляемость	1,52 ± 0,52	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
6	АПВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Брагина М.С.



специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Стр. 2 из 2

Протокол № 14613.А от 15.06.2020